



A-GÖRÜNÜŞÜ



C-GÖRÜNÜŞÜ



B-GÖRÜNÜŞÜ



D-GÖRÜNÜŞÜ



36 kV 630 A 16 kA YÜK AYIRICILI AKIM-GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ



36kV, 630A, 16kA Kesicili Giriş - Çıkış Hücresi



36kV, 630A, 16kA GAZ AYIRICILI İÇ İHTİYAÇ HÜCRESİ

MBK TEMEL PLANI

BETON KÖŞK TEMEL ÖLÇÜLERİ		
Köşk Taban Ölçüleri (mm)	Kazı Ölçüleri (mm)	Beton Temel Ölçüleri (mm)
G X U	G X U X Y	G X U X Y
2500 X 6500	3500 X 7500	3000 X 7000



SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
DAĞITIM OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ
DÜZCE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

- Bu projeler KAVRAMSAL olarak onaylanmıştır. Uygulama ve detaylardan doğabilecek her türlü sorumluluk Projeci, Yatırımcı, İmalatçı ve Montajcının sorumluluğundadır.
- Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığınca hazırlanarak 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği"nde belirtilen bütün hususlara uyulacaktır.
- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği Madde 2-(2)-F bendine göre Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında olan kısımlar proje onay kapsamı dışındadır.

İŞİN ADI:

AKÇAKOCA DEMİR ÇELİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Düzce İli Akçakoca İlçesi Döngelli Köyü
400+400kVA Elektrik Projesi
MBK Görünüşleri ve Ölçüleri

PAFTA NO: P5

PROJE SORUMLUSU:

ÖZÜMCAN MÜHENDİSLİK
Dr. Sercan Özümcan
Elektrik Mühendisi
Kuyumcumacıalı Mah. 4192 Sk.
No:16/2 Merkez Düzce
0505 718 1787
Düzce V.D. - 16790163610

E-mail : Sercan@Ozumcan.com
W W W . O Z U M C A N . C O M
Tel : 0505 718 17 87

	ADI SOYADI	ÜNVAN	ODA NO	SMM NO	TARİH
ÇİZEN					
ELK.MÜH	SERCAN ÖZÜMCAN	ELK. MÜH.	44686	418144686	19.06.2026